

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 53 «Чайка» городского округа Тольятти

УТВЕРЖДЕНО
МБУ детский сад № 53 "Чайка"
Заведующий _____ С.Л. Степанова
Пр. № 65 от 15.07.2025г.

Наименование МОУ	Адрес	Промывка системы отопления, указать дату	Опрессовка системы отопления, указать дату	Дезинфекция системы отопления, указать дату	проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя теплового пункта, внутренних сетей согласно п. 11.5.2 Приказа от 29.11.2024 № 2234, указать дату	проверка (осмотр) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования, указать дату	удостоверение ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществления производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных объектах (далее - ОПО), имеется/не имеется		Наличие перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, имеется/не имеется		Наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и производственных инструкций, разработанных в соответствии с п. 278 Правил промышленной эксплуатации, имеется/не имеется		наличие паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплотребляющим установкам, имеется/не имеется	Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов, имеется/не имеется	Наличие актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды, имеется/не имеется, дата проверки	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 Приказа от 29.11.2024 № 2234, должны быть составлены акты после осмотра		Наличие/отсутствие задолженности за постановление тепловой энергии (смотреть п. 11.5.12, 11.5.13 Приказа № 2234)	проверка узла учета в соответствии с п. 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности, указать дату, имеется/не имеется	проверка КИП в тепловом пункте, указать дату
							удостоверение на ОПО (имеется/не требуется/не имеется/сроки получения в случае отсутствия)	удостоверение на <u>не</u> ОПО (имеется/не имеется/сроки получения в случае отсутствия)	инструкции на ОПО (имеется/не требуется/не имеется/сроки получения в случае отсутствия)	инструкции на <u>не</u> ОПО (имеется/не требуется/не имеется/сроки получения в случае отсутствия)	инструкции на ОПО (имеется/не требуется/не имеется/сроки получения в случае отсутствия)	инструкции на <u>не</u> ОПО (имеется/не требуется/не имеется/сроки получения в случае отсутствия)				осмотр объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет несанкционированных врезок, указать дату	проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к ОЗП, указать дату			
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 «Чайка»	Мира ул., 10, г. Тольятти, Самарская обл., 445010	01.06.2026г. -	01.06.2026г.	не требуется	01.06.2026г.	01.06.2026г.	не требуется	имеется	не требуется	не требуется	не требуется	Имеется	Имеется	Имеется	Имеется, 01.06.2026г.	08.06.2026г.	08.06.2026г.	Отсутствует	Имеется	01.06.2026г.

Исполнитель: зам. зав. по АХР Файзуллина Н.Н.